

Скоро отопительный сезон:

Что нужно знать о безопасном использовании бытовым газом

ОАО «Калининградгазификация» напоминает основные правила, которые позволят избежать несчастных случаев

«Недоглядишь оком - заплатишь боком» - гласит народная мудрость, и всяк лучше предупредить беду, нежели бороться с последствиями.

Перед началом отопительного сезона нам всем необходимо вспомнить о мерах безопасности при использовании бытовыми газовыми приборами и проверить работоспособность вентиляционных и дымовых каналов в своих домах и квартирах.

За истекший отопительный период 2019-2020 гг. аварийная служба ОАО «Калининградгазификация» 13 раз выезжала на объекты, где произошло отравление продуктами неполного сгорания газа. В итоге этих инцидентов отравление получил 31 человек, из них - 15 детей. Два случая, к сожалению, с летальным исходом.

Как правило, увеличение случаев таких отравлений происходит при изменении погодных условий, при перепадах атмосферного давления, температур и усилении ветра. А в осенне-зимний сезон при неустойчивом атмосферном давлении в нашем регионе нередко опрокидывается тяга в дымовых каналах, что приводит к проникновению отработавших газов в жилые помещения.

К сожалению, основной причиной всех трагедий является эксплуатация неисправных дымоходов и вентканалов, а также одновременная работа отопительных котлов и вытяжки газовой плиты при наличии одного вентиляционного канала на кухне, предназначенного для обеспечения естественного воздухообмена в помещении.

При выезде аварийных служб к месту, где произошло отравление угарным газом, часто обнаруживаются нарушения:

- ✓ отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, вызванное заклеиванием вентканала обоями, закладка кирпичом, перекрытие его гипсокартонными коробами;
- ✓ недостаток притока воздуха на горение из-за отсутствия приточного клапана, наличия металлопластиковых окон, межкомнатных дверей без подреза в нижней части;
- ✓ подключение кухонной вытяжки в вентиляционный канал;
- ✓ негерметичность дымоотвода от газового котла/колонки (отсутствие уплотнительного кольца, несоответствие диаметров дымоотвода и выходного патрубка котла);
- ✓ подключение дымоотвода от газового котла/колонки в вентиляционный канал вместо дымохода.

Перечисленные нарушения являются следствием несоблюдения собственниками квартир и домовладений правил и Инструкции по безопасному использованию газа, утвержденной Приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр.

Каждый собственник либо наниматель помещения при эксплуатации внутридомового газового оборудования обязан обеспечить своевременность проверки состояния и

функционирования дымовых и вентиляционных каналов и руководствоваться данной Инструкцией, особенно в случаях:

- ✓ переустройства ВДГО (внутридомового газового оборудования) и ВКГО (внутриквартирного газового оборудования);
- ✓ перепланировки газифицированных помещений;
- ✓ самовольной установки и замены газоиспользующего оборудования;
- ✓ ремонтных работ, связанных с отключением автоматики безопасности приборов;

Главные требования

Во избежание несчастных случаев и аварий лицам, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, собственникам помещений в многоквартирном жилом доме и собственникам домовладений необходимо соблюдать требования:

- ✓ обеспечивать надлежащее состояние газоиспользующего оборудования, своевременно заключая договор на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО со специализированной организацией. Обеспечить доступ работников специализированной организации для проведения плановых работ;
- ✓ следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов (не реже трех раз в год производить их проверку), при необходимости производить их очистку и ремонт;

✓ перед включением, во время работы, по окончании работы газовых приборов проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах, а при ее отсутствии - не включать газовые приборы и сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Калининградгазификация» по телефону: 04, 112, 88001003904;

✓ при обнаружении запаха газа прекратить пользоваться газоиспользующим оборудованием, перекрыть кран на ответвлении к газовому прибору, организовать интенсивное проветривание помещения, не включать и не выключать электроприборы, не зажигать открытого огня, не курить, удалить людей из загазованной среды, покинуть загазованное помещение. Из безопасного места вызвать аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Калининградгазификация» по телефону: 04, 112, 88001003904.

Если внутренней газовой сети много лет

В последнее время все острее возникает проблема изношенности газопроводов и газового оборудования. Для обеспечения их безопасности предусмотрено проведение технического диагностирования ВДГО и ВКГО, отработавшего сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

Сегодня для осуществления такой диагностики необходимо заключить возмездный договор с организацией, имеющей право на проведение таких работ. Для ВДГО - всем ли-

цам, ответственным за содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющим организациям, товариществам или кооперативам, собственникам помещений), а также собственникам домов. Для ВКГО договор заключается с собственниками (пользователями, нанимателями) помещений.

Напоминаем, что техническое диагностирование ВДГО и ВКГО осуществляется в целях:

- ✓ определения фактического технического состояния указанного газового оборудования либо его составных частей;
- ✓ поиска и определения неисправности ВДГО и ВКГО;
- ✓ определения срока возможного дальнейшего использования ВДГО и ВКГО.

Организация, проводящая техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, должна соответствовать требованиям, установленным разделом IX Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410.

По состоянию на 1 октября специалистами ОАО «Калининградгазификация» проведено диагностирование 11435 погонных метров (пог. м) внутренних газопроводов и устройств ВДГО в ста тридцати многоквартирных жилых домах областного центра и ряде городов области. По результатам обследования приборными методами признаны пригодными к эксплуатации на срок 5 лет 8577 пог. м ВДГО. В отношении газопроводов, требующих замены, вынесены соответствующие рекомендации в адрес собственников жилья, - управляющих компаний.

Соблюдая эти несложные правила пользования газом в быту, вы сохраните здоровье и жизнь свою и своих близких:

<h3>ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА</h3>		<p>НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ газовые приборы самостоятельно</p> 	<p>ПРОВОДИТЕ регулярно техническое обслуживание газовых приборов</p> 
<p>1. Закройте краны на газовых приборах и краны на газопроводе перед газовыми приборами</p> 	<p>2. Откройте окно для проветривания помещения</p> 	<p>НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ работающие газовые приборы без присмотра</p> 	<p>ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ приток воздуха для полного сжигания газа</p> 
<p>3. Не курите, не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электроприборы</p> 	<p>4. Покиньте загазованное помещение и выведите других людей</p> 	<p>НЕ ДОПУСКАЙТЕ к газовым приборам дошкольников</p> 	<p>СОДЕРЖИТЕ газовые приборы в чистоте</p> 
<p>5. По телефонам 04, 112 или 88001003904 вызовите аварийную газовую службу и дождитесь её приезда</p> 	<p>6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ газовые приборы не по назначению</p> 	<p>НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ одновременно газовый котел/колонку с кухонной вытяжкой</p> 	<p>ПРОВЕРЯЙТЕ регулярно тягу в дымоходах и вентканалах</p> 